

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Supergrip-Hygienematte (Bodenmatte)**

**Materialart:** Hart-PVC mit allseitigem Wasserablauf

**Abmessungen:** **Länge und Breite variabel; Höhe 12 mm**  
(Prüfmuster: 1000 x 500 x 12 [mm])

**Farbe:** **dunkelblau**  
(nach Herstellerangaben in 11 weiteren Farben lieferbar)

**Oberfläche:** **profiliert, Profilstab** (Länge variabel, Breite 30 mm, Höhe 4 mm) **mit quadratischer Prägung;**  
**Profilstababstand 8 mm; Gesamtdicke der Matten-**  
**konstruktion 12 mm**

Angaben zum Prüfbelag: Anordnung der Profilierung: richtungsorientiert  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte in prüffertigem Oberflächenzustand.

Hersteller / Lieferer: **Dorff Kunststoffe**  
**Ahrstraße 11-13**  
**53859 Niederkassel**

Auftraggeber: Dorff Kunststoffe  
Ahrstraße 11-13  
53859 Niederkassel

Auftrag vom: 24.05.2012

Prüfdatum: 12.06.2012

Zeugnisnummer: 57411201.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums **"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel bei:**  
**Prüfrichtung parallel zum Profilstab 28°**  
**Prüfrichtung senkrecht zum Profilstab 30°**

Bewertung: **Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C erfüllt.**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 14.06.2012  
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

